



Инструкция

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

Дежурный, принявший сигнал тревоги от системы, должен сделать следующее:

- Определить местоположение сработавшего датчика;
- Без замедления сообщить о тревоге в пожарную часть по телефону 37-2-44, при этом обязательно указать адрес объекта, место возгорания или проникновения, свою фамилию, а также номер телефона, с которого осуществляется вызов;
- Выяснить на месте обстоятельства срабатывания датчика (пожар, проникновение или ложное срабатывание);

Действия при срабатывании пожарной сигнализации в случае возгорания:

1. Объявить тревогу, доложив об обстановке администрации защищаемого объекта;
2. Включить систему оповещения людей о пожаре;
3. Организовать эвакуацию людей на объекте, где произошло возгорание;
4. Выполнить эвакуацию ценной документации, имущества, оборудования и прочих материальных ценностей с объекта возгорания;
5. Сообщить электрику образовательного учреждения о пожаре с целью принятия им мер по отключению электроэнергии;
6. О тревожном сигнале и принятых мерах необходимо сделать запись в специальном журнале.

Ложное срабатывание сигнализации или неисправность — необходимо отключить датчики и принять меры по дополнительной охране помещения, сообщив о случившемся в организацию, которая занимается обслуживанием систем автоматического пожаротушения.